

KLASYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI

Nr B/MLTB-606-2012




badania wstępne typu (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010


Notified body NB 2189

Firma: **ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE**
Kazimierz Janik DECCO POLSKA
 ul. V Poprzeczna 15, 04-611 Warszawa

Wyrób: Dwuskrzydłowe drzwi zewnętrzne wykonane z kształtowników PVC-U systemu
DECCO 70
 Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr: MLTB-606-2012



Metody badawcze Przepuszczalność powietrza PN-EN 1026 Wodoszczelność PN-EN 1027 Odporność na obciążenie wiatrem PN-EN 12211 Nośność urządzeń zabezpieczających PN-EN 14609

Normy Klasyfikacyjne:	PN-EN 12207	PN-EN 12208	PN-EN 12210	Wartość progowa
Badany wyrób (B x H mm)  2001 x 2300	3	3 A 7 B	C 2	Npd.
Uwagi: Npd. osiągi niedostępne ze względu na brak urządzeń zabezpieczających. Zawiasy: Dr Hahn, wkładka: Q, zamek: Winkhaus.				

MOBILNE LTB

kierownik laboratorium *Adam Mścichowski*
 Świebodzice, 2012-02-24



MOBILNE
 Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
 Anna Mścichowska, Adam Mścichowski
 58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprwicza 21 lok.2
 tel. 0 696 050 073, fax 074 661 41 40
 NIP 8862868350, Regon: 020573602

Zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 pkt. 7.5 Stały nadzór i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywać ocenę ZKP wraz z badaniami bieżącymi i badaniem kontrolnym wyrobu nie rzadziej niż raz w roku. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badań potwierdzają te same właściwości dla produkowanych wyrobów co wyroby poddane badaniom ITT. Powyższa Klasyfikacja Właściwości traci swoją ważność w przypadku zmiany technologii produkcji lub komponentów używanych do produkcji gotowych wyrobów.



MOBILNE LTB s.c.
 A. Mścichowska, A. Mścichowski
 NIP PL 8862868350
 REGON 020573602

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprwicza 21 lok. 2
 tel.: +48 696 050 073, fax: + 48 74 6614140
<http://www.mobilnb.pl>
 e-mail: biuro@mobilnb.pl

Akredytowane laboratorium
 (accredited body) AB 1054
 Notyfikowana jednostka
 (notified body) NB 2189